

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-66, ond.krsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 2573/1/1-6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Средняя общеобразовательная школа №65»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожар-
ному надзору К.Г. Иванова № 2573 от «23» сентября 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00
мин. «30» октября 2014 года, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «05» ноября 2014 года проведена
плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Маргаряном
Анатолием Суреновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государ-
ственных инспекторов) по

территории, здания, помещений

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа
местного самоуправления)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №65» по адресу: г. Красноярск, ул. Аральская, 5, совместно с директором Наприенко
Анжеликой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений тре- бований пожарной безопасности, с ука- занием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния нару- шения требова- ния по- жарной безопасно- сти	От- метка о вы- пол- нении
1	2	3	4	5
2573/1/1.	В инструкции о ме- рах пожарной без- опасности не ука- заны лица, ответ- ственные за орга- низацию спасания	пп. б п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо- жарном режиме»; В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспе- чение пожарной безопасности, в том числе за: б)	01.04.2015	

	людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим	организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим		
2573/1/2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	пп. з п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	01.04.2015	
2573/1/3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	пп. к п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	01.04.2015	
2573/1/4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах	пп. л п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;	01.04.2015	
2573/1/5.	В инструкции о ме-	пп. м п. 462 Постановления Правительства РФ	01.04.2015	

	рах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранящихся и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранящихся и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;		
2573/1/6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	пп. н п. 462 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	01.04.2015	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
---	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ-

ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«05» ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«05» ноября 2014 г.

директора
Наприенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы)